

INFORME D'ASSAIG
DADES DEL CLIENT
ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA S.L.

Olzinelles, 20 Pol. Ind Riells i Viabrea 17404 RIELLS I VIABREA NIF B17492265

DADES DE LA MOSTRA

 Denominació de la mostra: **10-MM SORTIDA DIPÒSIT DISTRIBUCIÓ GENERAL**
 Tipus de mostra: **Aigua de Consum (RD 140/2003)**
 Remès Per: **ABASTAMENTS A. TORDERA**
 Data entrada: **25/11/2019 - 14:00**
 Data inici / finalització: **26/11/2019 - 04/12/2019**
DADES DE PRESA DE MOSTRA

 Població: **TORDERA (BARCELONA)**
 Data de presa: **25/11/2019 - 09:00(*)**
 Quantitat i Envasos: **1250ml, 1PE+Tiosulfato, 1PET, 1VBT**
DETERMINACIONS "IN SITU"

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 140/2003	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Clor residual lliure "in situ"				0,50		mg/L Cl ₂ (*) (6)
Clor combinat "in situ"			2,0 mg/L Cl ₂	0,1		mg/L Cl ₂ (*) (6)
Temperatura "in situ"				13		°C (*) (6)

Assaigs validats per: Carlos Nebot Martinez (Tècnic Assessoria Secció Tècnica)

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 140/2003	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Olor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil. (*) (1)
Sabor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil. (*) (1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L	15 mg/L	<3,0		mg/L (1)
Terbolesa	NF/001-a	0,30 UNF	1 UNF	0,42	±0,06	UNF (1)
pH	EL/002-a		9,5 Unidad pH	8,0	±0,2	Unidad pH (1)
Conductivitat a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2 500 µS/cm	572	±46	µS/cm (1)
Amoni	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	<0,050		mg/L (1)
Coliforms totals	FIL/011-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
<i>Escherichia coli</i>	FIL/011-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
<i>Clostridium perfringens</i>	FIL/006-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Gèrmens totals a 22°C	RCP/001-a (Recuento)		100 UFC/ml	0		UFC/ml (1)

Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Tècnic secció Físico-Química), Inma Solís Andrés (Cap secció Microbiologia)

OBSERVACIONS

Les dades dels paràmetres "in situ" sense mètode analític han estat facilitades pel client.

Emès en Sant Celoni a 4 de Desembre de 2019

 Signat electrònicament Per:
 INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
 Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
 Càrreg: Director General

Totes les dades de la identificació de la mostra i de la seva presa han estat facilitades pel client

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assaigs no inclosos a l'abast.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)

(6) Assaigs realitzats a IPROMA CATALUNYA

